

S.C. APAVIL S.A.



Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903
Nr. 21442.....126.05.2016... Tel: 0250/739580;0350/805461

Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO16468149
Site: www.apavil.ro

Referitor: Invitație achiziție directă - sisteme de supraveghere (23.05.2016)

1. Statie apa Cernisoara:

A. Sistem de supraveghere video conform anexa.

B. Sistem antiefracție perimetral conform anexa.

2. Statie epurare Cernisoara:

A. Sistem de supraveghere video conform anexa.

B. Sistem antiefracție perimetral conform anexa.

Subiect: Raspuns solicitare clarificare nr. 1

Avand in vedere solicitarea dumneavoastra de clarificari nr. 165 din 25.05.2016, va transmitem urmatoarele raspunsuri:

I. Intrebare nr. 1

Modelul DVR-ului, trecut pe necesar, nu corespunde cu specificatiile. Modelul corespunzator specificatiilor este HCVR5108H-S2. Cel trecut de dvs. are 4 intrari audio, in rest este la fel mai putin pretul care e mai mare cu 50%.

Raspuns nr. 1

Nu se accepta alt model de DVR fata de cel specificat in Invitatie de achizitie directa.

II. Intrebare nr. 2

Pe necesar, la sistemul video, nu este trecuta cantitatea de cablu de alimentare.

Raspuns nr. 2

Lungimea de cablu de alimentare va fi stabilita in functie de solutia tehnica aleasa de fiecare ofertant la intocmirea proiectului tehnic.


Operatorii economici interesati pot vizita amplasamentul lucrarii.

III. Intrebare nr. 3

La sistemul antiefracție pentru Statie de Epurare, la pozitia 7, kit radio armare/dezarmare, va rugam sa ne specificati distanta minima de actionare.

Raspuns nr. 3


Distanta de emisie a radiocomenzii minim 30 m.



Sef Serviciul Achizitii Publice
Ing. Anca Jidoveanu

Responsabil Achizitie,
Ionescu Nicolae

S.C. APAVIL S.A.



Nr.Reg.Com. J 38/522/2004
C.U.I.: RO16468149
Str. CAROL I, nr. 3-5, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Fax: 0250/738903 Site: www.apavil.ro
Nr. 21387/...../...26.05.2016... Tel: 0250/739580;0350/805461

Referitor: Invitație achiziție directă - sisteme de supraveghere (23.05.2016)

1. Statie apa Cernisoara:

A. Sistem de supraveghere video conform anexa.

B. Sistem antiefracție perimetral conform anexa.

2. Statie epurare Cernisoara:

A. Sistem de supraveghere video conform anexa.

B. Sistem antiefracție perimetral conform anexa.

Subiect: Raspuns solicitare clarificare nr. 2

Avand in vedere solicitarea dumneavoastra de clarificari nr. 1110 din 25.05.2016 inregistrata la sediul nostru sub nr. 4683 din 25.05.2016, va transmitem urmatoarele raspunsuri:

Intrebare nr. 1

Privind invitatia Dvs nr. 20853/23.05.2016, cerinta "**Sapaturile pentru pozare a cablurilor si protectiilor de cablu se vor executa manual**" va rugam sa aveti amabilitatea de a ne furniza:

-informatii suplimentare privind cati metri de sapatura sunt necesari si daca in urma sapaturilor rezulta refaceri de pavaje – alei betonate, etc.

sau


-planuri ale locatiilor mentionate in invitatie din care sa reiasa volumul lucrarilor de sapatura pentru instalarea infrastructurii celor 2 sisteme per locatie.

Raspuns nr. 1

Lungimile de sapaturi si cabluri de alimentare semnal video, cabluri de alarma, vor fi stabilite in functie de solutia tehnica aleasa de fiecare ofertant la intocmirea proiectului tehnic.

Operatorii economici interesati pot vizita amplasamentul lucrarii.

Daca solutia pentru sapatura aleasa este cu traversare de alei betonate, acestea se vor aduce la starea initiala.



Sef Serviciul Achizitii Publice
Ing. Anca Jidoveanu

Responsabil Achizitie,
Ionescu Nicolae